

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДЕТСКИЙ САД № 47 Д. ВАХРУШЕВО

152108 Ярославская область, Ростовский район
д. Вахрушево, квартал «В», д. 8
ИНН 7609013810 КПП 760901001
р/с 40701810478973000001 РКЦ г. Ростов
л/с 821.05.006.6
e-mail: dsad47@yandex.ru
тел. : 52 – 1 - 84

Главному государственному эксперту РМР
по пожарному надзору Лахонову В.Н.

от заведующей детского сада
№47 д. Вахрушево
Коряковой Т.А.

от 10.10.2014 г

№ 50

ПЛАН

мероприятий по устранению нарушений федерального закона от 21 декабря
1994 года №69-ФЗ «О пожарной безопасности»
предписание № 108 от 18 сентября 2014 года

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	Пройти обучение пожарно-техническому минимуму ночным сторожам учреждения	Приказ МЧС РФ №645 от 12.12.2007	до 01.12.2014	<i>выполнено</i>
2	Помещения электрощитовой, пищеблока отделить от помещений детского сада ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости или противопожарными преградами.	СНиП 21.01.97 п.6.18	01.08.2015	<i>выполнено</i>

Заведующая детским садом



Корякова Т.А.